



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006126/FNOC/COL/2022/3357

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL OM PRAKASH GUPTA SO
LATE SHRI MOTI RAM GUPTA

आवेदक का पता / Applicant Address : WARD NO.6, NEAR NIGOTIYA NARSING HOME, GOHAD, BHIND
M.P. BHIND 477116 BHIND 477116

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 3160 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : SURVAY NO 2819/1/1, 2819/2/1 ANCHAYA ROAD, NEAR BALAJI
TEMP GRAM PANCHAYAT, GOHAD BHIND, B GOHAD NAGAR
PALIKA

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100006126 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति ,
FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL
OM PRAKASH GUPTA SO LATE SHRI MOTI RAM GUPTA
WARD NO.6, NEAR NIGOTIYA NARSING HOME, GOHAD, BHIND M.P. BHIND 477116 BHIND 477116

SUBJECT- APPLICATION NO-6100006126 , M/S FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL
OM PRAKASH GUPTA SO LATE SHRI MOTI RAM GUPTA
WARD NO.6, NEAR NIGOTIYA NARSING HOME, GOHAD, BHIND M.P. BHIND 477116 BHIND 477116 के 3160 वर्ग
मीटर क्षेत्रफल एवम 7 मीटर उंचे भवन / स्कूल के लिये " अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के सम्बंध में,



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006126/FNOC/COL/2022/3357
आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL OM PRAKASH GUPTA SO
LATE SHRI MOTI RAM GUPTA

2. दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन / बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट / इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

3.- भवन का मोका मुआना उपयंत्री , सीएमओ एवम नोडल ओफीसर / सहायक यंत्री श्री मनोज कुमार उपाध्याय नगर पालिका गोहद एवम भवन स्वामी की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराया गया , जो कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे !



अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006126/FNOC/COL/2022/3357

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL OM PRAKASH GUPTA SO
LATE SHRI MOTI RAM GUPTA

४- 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान में संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित किये गये , समस्त फस्टल एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थित पाये गये , भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

५- आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या ३ वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी । एवम एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

६- फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

७- आवेदक को नियमानुसार अग्नि शमन उपकरणों का निर्धारित आई. एस. मानको के अनुसार प्रावधानित समय - सीमा में संधारण करना एवम संधारण के लिये आवश्यक योग्यता धारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा ।

८- आवेदक को प्रदाय की जा रही एनओसी , जारी दिनांक से "३ साल "तक के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवम प्रत्येक साल एनओसी के दिनांक से " एक माह " पूर्व वचन पत्र एवम अधिकृत कंसल्टेंट से ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं

उक्त शर्तों का पालन न होने पर " अग्नी प्रधिकारी" को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा



Office Of Joint Director/Fire Officer GWALIOR
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006126/FNOC/COL/2022/3357

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 9, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : FIRST STEPS INTERNATIONAL SCHOOL OM PRAKASH GUPTA SO

LATE SHRI MOTI RAM GUPTA

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Rajendra
Kumar
Shrivastava

Digitally signed by
Rajendra Kumar
Shrivastava
Date: 2022.06.26
16:46:59 +05'30'

Joint Director/Fire Officer GWALIOR

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh